



1			2	3	4	5	6	7	8
Zasilanie z RG		Lampki kontrolni faz	Piec elektryczny 1	Piec elektryczny 2		oświetlenie kotłownia	Gniazda kotłownia	rezerva	rezerva
5xYKY 1x50mm2			YKY 5x25mm2	YKY 5x25mm2		YDY 3x1,5mm2	YDY 3x2,5mm2	--	--

Uwagii:

Projektuje się rozdzielnicę natynkową, wolnostojącą, zamkniętą na klucz IP44
Lokalizacja zgodnie z rzutami.

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Młaczański 49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102						
	IMIE I NAZWISKO	STATUS	STANOWISKO	PODPISE	DATA	
PROJEKTANT	Krzysztof Nidecki	OP. 1/2019/	Emitycja		XII. 2018r.	
OPRACOWUJĄCY	Grzegorz Jakubowski	OPRAC.	Emitycja		XII. 2018r.	
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKAMINIERZU-OSIEDLE			DOŁĄCZA	49	
INWESTOR	GMINA SKAMINIERZ, UL. PARKOWA 12, 46-318 SKAMINIERZ-OSIEDLE			BRANŻA	Emitycja	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, ELEKTRYCZĄ W SKAMINIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA CZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURA TECHNICZNA*			SKALA	1:100	
NAZWA RYŚUNKU	Instalacje elektryczne - Rozdzielnica kotłowni			NR RYS.	E-6	
<small>WYKONANIE PRACY AUTORSKIM PRZEDSIĘWZIĘCIEM WYKONAWCZYM, NIEPODLEGAJĄCYM KONTROLI I WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCÓW. WYKONANIE PRACY AUTORSKIM PRZEDSIĘWZIĘCIEM WYKONAWCZYM, NIEPODLEGAJĄCYM KONTROLI I WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW PROJEKTOWYCH I WYKONAWCÓW.</small>						