



1				2		3		4		5		6		7		8
Zasilanie z RG				Lampki kontrolni faz		Pompa Ciężka 1		Pompa Ciężka 2		Oświetlenie kotłownia		Głazda kotłownia		rezerva		rezerva
YKY 5x16mm ²				YKY 5x10mm ²		YKY 5x10mm ²		YKY 3x1.5mm ²		YDY 3x2.5mm ²		--		--		--

Uwagii:

Projektuje się rozdzielnicę natynkową wolnostojącą, zamykaną na klucz IP44 Lokalizacja rozdzielniczy zgodnie z rzutami.

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Mieszczaneczuk 49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 1012					
	INIE I NAZWIŚCIO	NR UPL.	PRZYJĘCIE	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	Krzyżdziej Nabejga	OP/1256/ PWR/15	elektryczna		II. 2010r.
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKAŁNIEWIEZU-OSIEDLE			DEZYJACJA	49
INWESTOR	GMINA SKAŁNIEWIEZ, UL. PAROWA 12, 49-516 SKAŁNIEWIEZ-OSIEDLE			BRANŻA	elektryczna
TEMAT	PROJEKT KOTŁOWNI HYDROTERMALNEJ GAZOWEJ WRAZ Z POSIĄGIEM I WŁADNĄ PRZEDSZKOLA W SKAŁNIEWIEZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49 Z ZWIĘZKOWĄ CZĘŚCIĄ WNIĘTIEMUJĄCYMI INSTALACJĄ GAZU DO SKŁADNIKI GAZOWEJ*			SKALA	1:100
NAZWA PRZYJĘCIE	Instalacje elektryczne - Rozdziałnica kotłowni			NR RYS.	EW-2