



1				2		3		4		5		6		7		8
Zasilanie z Rg				Lampki kontrolni faz		Pompa Ciężka 1		Pompa Ciężka 2		Oświetlenie kotłownia		Gniazda kotłownia		rezerwa		rezerwa
YKY 5x16mm ²				YKY 5x10mm ²		YKY 5x10mm ²		YKY 5x10mm ²		YDY 3x1,5mm ²		YDY 3x2,5mm ²		--		--

Uwagi:

Projektuje się rozdzielnicę natynkową wolnostojącą, zamykaną na klucz IP44
Lokalizacja rozdzielniczy zgodnie z rzutami.

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Miszczańczyk 49 - 305 Brzeg, ul. Januszańskiego 10/11, tel: 693 296 102					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR LUT.	STANOWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	Krzysztof Nolepa	OT/1289/ PIB5716	elektryczna		11.2019r.
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKRAMMERZU-OSIEDLE			DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKRAMMERZ, UL. PARKOWA 12, 46-516 SKRAMMERZ-OSIEDLE			BRANŻA	elektryczna
TEMAT	„PROJEKT KOTŁOWNI WYKRYWOWEJ GAZOWEJ WRAZ Z POSIĄGNIĘCIEM W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SKRAMMERZU-OSIEDLE NA DZ. NR EWID. 49 Z ZEMIEŃSTWĄ CZĘŚCIĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DO SKOTOWNI GAZOWEJ”			SKALA	1:100
NAZWA PRZELICZNI	Instalacje elektryczne - Rozdzielnica końcowa			NR RYS.	E-2