



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zasilanie ze złącza w granicy działki	Główny wyłącznik prądu	Dochronniki przepięć	Lampki kontroli faz	Tablica kotłowni	Centrala went. 1	Centrala went. 2	Dświetlenie 1,1, 1,2	Dświetlenie 1,3, 1,4, 1,5	Dświetlenie 1,7, 1,8	Dświetlenie 1,9, 1,10	Dświetlenie 1,11, 1,12	Dświetlenie 1,13, 1,14	Dświetlenie 1,15, 1,16	Dświetlenie 1,17, 1,18, 1,19	Dświetlenie 1,20, 1,21, 1,22	Dświetlenie 1,23, 1,24, 1,25	Dświetlenie Aw i Ew
YKY 5x120mm <sup>2</sup>	HDG's 2x2,5mm <sup>2</sup>			5xYKY 1x50mm <sup>2</sup>	YDY 5x4mm <sup>2</sup>	YDY 5x4mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>

Uwagi:

Projektuje się rozdzielnicę natynkową wolnostojącą,zamykaną na klucz IP44

Lokalizacja rozdzielnic zgodnie z rzutami.

<b>P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Mieszczanek</b> <b>49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102</b>					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR LUKR.	SPRZĄTUJĄCY	PROJEKT	DATA
PROJEKTANT	Krzysztof Nępa	OT/120V/PIEBE18	Elektryczna		XII. 2016r.
SPRZĄTUJĄCY	Stanisław Łabędziński	OT/120V/PIEBE18	Elektryczna		XII. 2016r.
OBJEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE			DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-516 SKARBIMIERZ-OSIEDLE			BRANŻA	Elektryczna
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WENTYLACJĄ MECHANICZNEJ, WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ I ELEKTRYCZNĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURA TECHNICZNA			SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektryczne - Rozdzielnica główna			NR RYS.	E-5.1
Wskazano poprawy, dokonano zmian, zaakceptowano, podpisano, data: 12.12.2016r. Projektant: P.M. Projekt, Inwestor: Gmina Skarbimierz, Branża: Elektryczna					