



1		2	3	4	5	6	7	8
Zasilanie z RG	Lampki kontroli faz	Piec elektry- czny 1	Piec elektry- czny 2	oświetlenie kotłownia	Gniazda kotłownia	rezerwa	rezerwa	
5xYKY 1x50mm2		YKY 5x25mm2	YKY 5x25mm2	YDY 3x1.5mm2	YDY 3x2.5mm2	--	--	

Uwagi:

Projektuje się rozdzielnicę natynkową, wolnostojącą,zamykaną, na klucz IP44

Lokalizacja rozdzielniczy zgodnie z rzutami.

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Mieszczaneczuk 49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102					
	IMIE I NAZWISKO	NR LUK.	SPRACUJĄCY	PROJEKT	DATA
PROJEKTANT	Regina Nalepa	OT/MS/PROJEKT	Elektryk		XI. 2018r.
opracowanie	Szczepan Łabędziński	64/60P	Elektryk		XI. 2018r.
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE			DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-316 SKARBIMIERZ-OSIEDLE			BRANŻA	Elektryk
TEMAT	„PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, ELEKTRYCZNĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”			SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektryczne - Rozdzielnica kotłowni			NR RYS.	E-6
Wskazano poprawy, doposażenie, zmiany, które zostały uwzględnione. Dokumentacja jest kompletna i gotowa do wydania. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w projekcie.					