

YADY4x10mm2
z istniejącej linii
napowietrznej
(zalicznikowej)
ułożony w tynku



- Uwaga!**
- Rodzaje i przekroje przewodów podano na schemacie ideowym
 - Instalację wykonać w układzie TN-S

Temat projektu:	PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ Q=214 kW BUDYNEK GIMNAZJUM			Investor: Gmina Skarbinierz ul. Parkowa 12 49-318 - Skarbinierz Os.
Lokalizacja:	Budynek Gimnazjum Skarbinierz Osiedle, ul. Akacjiowa nr 27 dz. nr 19/55 Gmina Skarbinierz			Brantaż: elektryczna
Nazwa rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			Skala: 1:50
Autorzy:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data:	
Opracował:			Lipiec 2010	
Projektował:	W.R. Szlorc	57/85/Op	Nr rysunku: 1/E	