

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

tel. 77 443 52 70

adrian.frihauf@psgaz.pl

**MINSTAL**  
**Zakład Usług Instalacyjnych**  
**Marta Sudak**  
**ul. Poznańska 22**  
**49-300 Brzeg**

Wasz znak:

Nasz znak: PSG-W200/DT/ZMS/SEMU/R-505/MK/17

Opole, 09.10.2017

Dot.: uzgodnienia branżowego przebudowy drogi Małujowice-Skarbimierz.

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu niniejszym pismem udziela prolongaty dla pisma ZTI/R-502-136-AF/15 z dnia 29.04.2015r.

**Prolongaty udziela się na 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Oddziału  
ds. Technicznych

Mirosław Kozioł

Stwierdza  
zgodność z oryg.  
*sm*

K/o:

1. Adresat
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMS/SEMU a/a





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zakład w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42  
sekretariat@zabrze.psgaz.pl

„PRO-BUD” s.c.  
Grażyna i Ryszard Boreccy  
Ul. Legionistów 3/1  
49-300 Brzeg

Opole, 29.04.2015

Wasz znak:  
Nasz znak: ZTI/R-502-136-AF/15

Dot.: uzgodnienia branżowego przebudowy drogi Małujowice-Skarbimierz.

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Opolu informuje, że na terenie objętym opracowaniem przebiega: dystrybucyjna sieć gazu ziemnego niskiego ciśnienia stal DN100, PE HD d110/63/50/40, dystrybucyjna sieć gazu ziemnego średniego ciśnienia PE HD d90/25 oraz nieczynna sieć gazowa stal DN50 i azbestocement DN100; o głębokości posadowienia 0,8 – 1,2 m; będąca naszą własnością. Projektowaną przebudowę drogi uzgadniamy pozytywnie pod warunkami:

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów PN-91/M-34501, oraz do Rozporządzenia Ministra, Gospodarki z dn. 26-04-2013r - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),
- należy zachować normatywne odległości od sieci gazowej oraz minimalne przykrycie,
- w miejscach kolizji z siecią gazową zabudować rury osłonowe,
- skrzynki uliczne armatury gazowej w trakcie odtwarzania nawierzchni należy osadzić w sposób właściwy, a po zakończeniu inwestycji zgłosić do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Brzegu,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie oraz pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Brzegu,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu w Brzegu,

Stwierdzono zgodność z oryginałem  
Sm



- wszelkie ewentualne koszty wynikające z przebudowy, odpowietrzenia i ponownego zagazowania sieci gazowej obciążą Inwestora,
- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót obciążają Inwestora,
- Zespół ds. Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Ciśnienia informuje, że w przedmiotowym zakresie opracowania, nie występuje dystrybucyjna sieć gazowa wysokiego ciśnienia.

Na załącznikach mapowych przebieg czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia oznaczono kolorem żółtym; sieć nieczynną kolorem zielonym. Czynną sieć gazową średniego ciśnienia oznaczono kolorem pomarańczowym. Armatura gazowa oznaczona została symbolem „Z”.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Uzgodnienie w obrębie przedmiotowego opracowania nie obejmuje przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia stal DN350, której właścicielem jest firma GAZ-SYSTEM.

Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
Zakład w Opolu

Andrzej Wianowiec

K/o:

1. Adresat
2. RDG Brzeg
3. ZTI a/a

*[Signature]*

Stwierdzono zgodność z oryginałem