

**Do wszystkich wykonawców którzy pobrali
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia**

Dot.: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów małej architektury w miejscowości
Małujowice dz. nr 253

1. Pytanie

Zamawiający w pkt. 3.3 SIWZ ustala godzinę otwarcia ofert na 9.30, dnia 28.05.2020 r,
natomiast

w pkt. 13.1 SIWZ podaje godzinę 10.30 tego samego dnia. Proszę o określenie terminu
złożenia i otwarcia ofert.

Odpowiedz: Godzina otwarcia ofert to 09:15 dnia 28.05.2020r.

2. Pytanie

W dokumentacji projektowej doszło do błędu pisarskiego w przypadku określenia dwóch
parametrów:

- Odporność na zużycie Taber $g \geq 0,65$
- Odporność po sztucznym starzeniu: a/ Odporność na zużycie, Taber, $g \geq 0,7$

Im mniejsza wartość zużycia /ubytku w gramach, tym nawierzchnia jest bardziej
odporna na zużycie. Powinna być wymagana wartość mniejsza lub równa, ponieważ w
domyśle zamawiający oczekuje trwałej nawierzchni. Wobec tego, że omyłkowo doszło
do zmiany znaków, czy zamawiający skoryguje parametry na poprawne:

- Odporność na zużycie Taber $g \leq 0,65$
- Odporność po sztucznym starzeniu: a/ Odporność na zużycie, Taber, $g \leq 0,7$

Odpowiedz: W dokumentacji projektowej wstąpił błąd pisarski.

Jest:

odporność na zużycie Taber $g \geq 0,65$,

winno być Taber , $g \leq 0,65$

odporność po sztucznym starzeniu **Taber g $\geq 0,7$** ,

winno być **Taber g $\leq 0,70$**

3. Pytanie

Zamawiający zarówno dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej, jak i oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej atestu higienicznego PZH. Czy Zamawiający dopuszcza atesty higieniczne dla wyżej wymienionych systemów wykonane w innych uprawnionych laboratoriach, oprócz PZH, tj. Państwowym Zakładzie Higieny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza atesty higieniczne dla wymienionych w dokumentacji systemów wykonane w innych uprawnionych laboratoriach, oprócz PZH.

4. Pytanie

Zamawiający zaprojektował nawierzchnię poliuretanową typu natryskowego, której górną warstwę stanowi mieszanina żywicy poliuretanowej oraz granulatu EPDM. Od dawna można spotkać się z nieuczciwymi praktykami wielu firm oferujących granulaty EPDM z recyklingu (szary lub czarny) barwiony zewnętrznie na docelowy kolor. W związku z tym, czy zamawiający żąda (zgodnie z wymogami producentów nawierzchni) zastosowania granulatu EPDM produkcji pierwotnej (tzw. virgin) barwionego w masie?

Odpowiedź: W opisie technicznym w punkcie - Planowane roboty przy budowie boiska - ostatnie zdanie w nawiasie, strona 2 opisu technicznego jest napisane "mieszanka granulatu EPDM produkcji pierwotnej barwionego w masie i żywicy poliuretanowej o gr. 2-3 mm"

Z upoważnienia Wójta
Leszek Dyba
Zastępca Wójta